平成26年度　原水 水質検査結果表

自治体名 ： 御殿場市
試料種類 ： 原水

項　目	(参考) 水質基準値	施設番号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
		施設名	上水(茱萸沢第1)原水	上水(茱萸沢第4)原水	上水(仁杉)原水	上水(上の山)原水	上水(東山第2)原水	上水(二の岡第1)原水	上水(杉名沢第1)原水	上水(永塚第2)原水	上水(北畑)原水	上水(夏刈)原水	上水(沼田)原水	上水(富士岡第2)原水	上水(神山第1)原水	上水(滝ヶ原)原水	上水(大子山第1)原水
		単 位	7月29日	6月24日	7月29日	7月29日	5月27日	5月27日	8月26日	8月27日	6月24日	6月24日	5月27日	5月27日	5月27日	8月27日	6月24日
水温	－	℃	12.3	13.0	12.4	13.6	13.0	14.2	13.1	13.1	13.0	12.7	13.8	14.5	15.0	12.4	12.7
気温	－	℃	24.8	23.7	26.0	25.2	18.2	21.0	24.1	18.4	20.7	18.8	18.1	23.0	21.8	18.5	21.7
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.35	0.32	0.41	0.49	0.85	0.63	0.43	0.53	0.42	0.40	0.81	0.35	1.50	0.53	0.23
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.24	0.23	0.31	0.19	0.08未満	0.08未満	0.17	0.19	0.20	0.16	0.08未満	0.12	0.09	0.16	0.18
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02未満	0.02未満	0.03	0.03	0.04	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02	0.05
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	0.6以下	mg/l															
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l															
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l															
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04以下	mg/l															
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l															
臭素酸	0.01以下	mg/l															
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l															
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2以下	mg/l															
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l															
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l															
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l															
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	9.7	10.8	9.4	8.8	4.3	4.7	8.4	10.1	10.2	8.4	6.4	11.7	8.8	7.3	10.4
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	2.4	2.7	2.0	2.0	3.3	2.8	2.2	3.1	2.5	2.2	3.3	5.4	6.6	1.4	2.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	56	60	57	59	36	35	60	84	67	44	46	54	64	50	76
蒸発残留物	500以下	mg/l	115	113	127	118	92	90	111	145	123	95	107	131	127	108	127
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	－	8.2	8.2	7.9	7.9	7.5	7.6	7.9	7.9	8.1	7.9	7.7	7.8	7.1	8.1	8.4
味	異常でないこと	－															
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

平成26年度　原水 水質検査結果表

自治体名 ： 御殿場市

試料種類 ： 原水

項　目	(参考) 水質基準値	施設番号	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
		施設名	上水(上合・越土橋)原水	上水(高根第1-2)原水	上水(高根第2)原水	上水(高根第3)原水	上水(笨黄沢第5-1)原水	上水(笨黄沢第5-2)原水	上水(笨黄沢第7)原水	上水(笨黄沢第8)原水	上水(笨黄沢第3)原水	上水(東山第6)原水	上水(二の岡第2)原水	上水(杉名沢第2)原水	上水(杉名沢第3)原水	上水(永塚第1)原水	上水(川柳)原水
		単 位	8月26日	7月29日	8月27日	7月29日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	5月27日	5月27日	8月26日	8月26日	8月27日	6月24日
水温	−	℃	13.0	12.6	11.9	13.5	15.2	14.7	14.3	13.3	12.8	14.2	13.8	13.4	12.9	13.4	12.9
気温	−	℃	24.0	25.0	18.6	24.9	22.0	21.7	18.8	18.2	22.7	20.4	20.4	24.3	24.2	19.2	18.7
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	1	0	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.60	0.53	0.40	0.39	1.43	1.04	0.33	0.50	0.21	0.97	0.47	0.28	0.37	0.85	0.20
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.18	0.16	0.16	0.18	0.09	0.12	0.23	0.20	0.24	0.08未満	0.08未満	0.19	0.18	0.21	0.25
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	0.02未満	0.02	0.03	0.02	0.02未満	0.03	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満	0.03	0.03	0.02	0.07
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0091	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0014	0.0002未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	0.6以下	mg/l															
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l															
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l															
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04以下	mg/l															
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l															
臭素酸	0.01以下	mg/l															
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l															
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2以下	mg/l															
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l															
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l															
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l															
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	9.2	7.5	7.0	8.0	8.6	8.5	10.7	12.1	13.4	4.7	4.3	11.2	10.9	8.8	12.3
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	1.8	2.2	1.7	1.7	4.6	3.7	2.8	3.6	3.1	3.8	2.7	5.4	4.3	2.6	5.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	57	51	49	51	85	76	59	68	60	46	30	79	70	65	100
蒸発残留物	500以下	mg/l	111	108	101	107	152	129	115	117	115	96	88	141	141	135	142
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	−	7.9	8.0	8.2	8.1	7.6	7.6	8.3	8.3	8.4	7.7	7.6	8.0	8.1	7.8	8.3
味	異常でないこと	−															
臭気	異常でないこと	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

平成26年度　原水 水質検査結果表

自治体名 ： 御殿場市

試料種類 ： 原水

項　目	(参考) 水質基準値	施設番号	131	132	133	134	135	136	137	138	139	148	149	150
		施設名	上水(富士岡第1-2)原水	上水(神山第2)	上水(自衛隊第1)原水	上水(自衛隊第2)原水	上水(鍋有沢)原水	上水(大子山第2)原水	上水(北上合)原水	上水(高根第1-1)原水	上水(水土野)原水	上水(仁杉第2)原水	上水(東山第7)原水	上水(夏刈第2)原水
		単 位	5月27日	5月27日	6月24日	6月24日	8月27日	6月24日	8月26日	7月29日	8月27日	8月27日	8月26日	8月27日
水温	－	℃	13.5	15.0	13.3	12.9	12.8	12.7	12.6	13.0	12.2	12.2	13.0	12.3
気温	－	℃	22.0	22.0	18.1	18.4	19.8	21.0	26.2	25.0	18.9	19.8	26.0	19.1
一般細菌	100以下	個/ml	2	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0	1
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.48	0.11	0.30	0.36	0.33	0.20	0.51	0.53	0.40	0.38	0.71	0.20
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.16	0.08未満	0.12	0.10	0.17	0.22	0.21	0.15	0.17	0.23	0.08未満	0.27
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	0.03	0.04	0.02未満	0.03	0.07	0.02	0.02未満	0.02	0.03	0.02未満	0.05
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0076	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0023	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	0.6以下	mg/l												
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l												
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l												
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04以下	mg/l												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l												
臭素酸	0.01以下	mg/l												
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l												
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2以下	mg/l												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l												
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l												
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l												
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	7.8	13.1	7.5	6.4	8.0	12.3	8.8	7.2	7.3	8.6	4.0	18.6
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	2.3	12.3	1.4	1.0	2.5	3.6	2.0	2.2	2.2	2.1	3.1	8.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	53	73	54	32	53	90	53	50	49	56	30	103
蒸発残留物	500以下	mg/l	109	164	96	70	104	142	106	112	105	114	66	205
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.9	8.3	8.3	8.3	8.4	7.9	7.9	8.2	8.2	7.8	8.0
味	異常でないこと	－												
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

平成26年度　原水 水質検査結果表

項　目	(参考) 水質基準値	施設番号	140	141	142	143	144	145	146	147
		施設名	印野簡水(小木原第1)原水	印野簡水(小木原第2)原水	印野簡水(小木原第3)原水	印野簡水(小屋入)原水	印野簡水(高畑)原水	印野簡水(時の橋)原水	印野簡水(六郎)原水	印野簡水(広野)原水
		単 位	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日
水温	－	℃	13.5	13.4	13.3	13.0	13.4	12.5	11.5	11.5
気温	－	℃	18.9	17.8	17.2	24.2	21.0	18.5	18.0	20.8
一般細菌	100以下	個/ml	0	1	2	0	8	23	35	1
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	検出(陽性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.45	0.43	0.44	0.45	0.02未満	0.44	0.54	0.36
ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.11	0.11	0.12	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	0.6以下	mg/l								
ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/l								
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/l								
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04以下	mg/l								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l								
臭素酸	0.01以下	mg/l								
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/l								
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2以下	mg/l								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/l								
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/l								
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/l								
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/l	5.6	5.3	5.4	6.2	3.1	4.6	3.4	3.4
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/l	0.9	1.0	1.0	1.3	1.3	2.6	2.2	2.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/l	27	30	27	45	34	62	39	38
蒸発残留物	500以下	mg/l	80	65	68	96	86	117	92	86
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2	0.2未満
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.9	7.9	6.9	7.0	7.4	7.4
味	異常でないこと	－								
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満