平成26年度　原水 水質検査結果表

項　目	施設番号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
	施設名	上水(茱萸沢第1)原水	上水(茱萸沢第4)原水	上水(仁杉)原水	上水(上の山)原水	上水(東山第2)原水	上水(二の岡第1)原水	上水(杉名沢第1)原水	上水(永塚2号)原水	上水(北畑)原水	上水(夏刈)原水	上水(沼田)原水	上水(富士岡第2)原水	上水(神山第1)原水	上水(滝ヶ原)原水	上水(大子山第1)原水	上水(上合・越土橋)原水	上水(高根第1-2)原水	上水(高根第2)原水
	採水日	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日	5月27日	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日	5月28日	5月27日	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日	5月27日	5月28日	5月28日
水温	℃	12.9	13.0	12.5	12.5	13.0	14.2	13.5	13.5	13.0	12.4	13.8	14.5	15.0	12.5	12.5	13.0	12.5	12.0
気温	℃	22.8	26.4	24.0	22.2	18.2	21.0	22.1	25.5	23.5	23.1	18.1	23.0	21.8	22.5	24.8	20.8	22.0	21.5
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項　目	施設番号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
	施設名	上水(茱萸沢第1)原水	上水(茱萸沢第4)原水	上水(仁杉)原水	上水(上の山)原水	上水(東山第2)原水	上水(二の岡第1)原水	上水(杉名沢第1)原水	上水(永塚2号)原水	上水(北畑)原水	上水(夏刈)原水	上水(沼田)原水	上水(富士岡第2)原水	上水(神山第1)原水	上水(滝ヶ原)原水	上水(大子山第1)原水	上水(上合・越土橋)原水	上水(高根第1-2)原水	上水(高根第2)原水
	採水日	8月26日	8月26日	8月27日	8月27日	8月26日	8月26日	8月26日	8月27日	8月27日	8月27日	8月26日	8月26日	8月26日	8月27日	8月27日	8月26日	8月27日	8月27日
水温	℃	12.8	12.8	12.4	12.4	13.0	14.0	13.1	13.1	12.9	13.0	15.0	14.1	15.0	12.4	12.5	13.0	12.7	11.9
気温	℃	25.3	26.1	19.0	19.2	24.5	26.5	24.1	18.4	19.5	19.9	26.5	23.9	25.5	18.5	19.8	24.0	19.2	18.6
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項　目	施設番号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
	施設名	上水(茱萸沢第1)原水	上水(茱萸沢第4)原水	上水(仁杉)原水	上水(上の山)原水	上水(東山第2)原水	上水(二の岡第1)原水	上水(杉名沢第1)原水	上水(永塚2号)原水	上水(北畑)原水	上水(夏刈)原水	上水(沼田)原水	上水(富士岡第2)原水	上水(神山第1)原水	上水(滝ヶ原)原水	上水(大子山第1)原水	上水(上合・越土橋)原水	上水(高根第1-2)原水	上水(高根第2)原水
	採水日	11月26日	11月26日	11月27日	11月27日	11月26日	12月9日	11月26日	11月27日	11月27日	11月27日	11月26日	11月26日	11月26日	11月27日	11月27日	11月26日	11月27日	11月27日
水温	℃	12.8	13.0	12.2	12.3	12.9	13	13.1	13.3	13.4	12.5	14.0	14.0	15.0	12.4	12.5	13.1	12.0	12.0
気温	℃	9.0	11.0	12.0	10.7	10.0	7.8	11.0	10.5	10.5	10.9	10.5	10.5	11.0	10.2	12.9	10.5	10.0	10.8
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項　目	施設番号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
	施設名	上水(茱萸沢第1)原水	上水(茱萸沢第4)原水	上水(仁杉)原水	上水(上の山)原水	上水(東山第2)原水	上水(二の岡第1)原水	上水(杉名沢第1)原水	上水(永塚2号)原水	上水(北畑)原水	上水(夏刈)原水	上水(沼田)原水	上水(富士岡第2)原水	上水(神山第1)原水	上水(滝ヶ原)原水	上水(大子山第1)原水	上水(上合・越土橋)原水	上水(高根第1-2)原水	上水(高根第2)原水
	採水日	2月24日	2月24日	2月25日	2月25日	2月24日	2月24日	2月24日	2月25日	2月25日	2月25日	2月24日	2月24日	2月24日	2月25日	2月25日	2月24日	2月25日	2月25日
水温	℃	12.3	12.6	12.3	12.2	13.0	13.6	13.0	13.0	12.7	12.5	13.6	14.0	15.1	12.5	12.5	13.0	12.0	12.3
気温	℃	11.5	12.0	7.7	7.0	9.7	13.0	11.5	8.6	9.8	7.8	10.8	12.1	12.2	7.2	6.5	10.8	9.0	7.6
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成26年度　原水 水質検査結果表

項　目	施設番号	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
	施設名	上水(高根第3)原水	上水(茱萸沢第5-1)原水	上水(茱萸沢第5-2)原水	上水(茱萸沢第7)原水	上水(茱萸沢第8)原水	上水(茱萸沢第3)原水	上水(東山第6)原水	上水(二の岡第2)原水	上水(杉名沢第2)原水	上水(杉名沢第3)原水	上水(永塚第1)原水	上水(川柳)原水	上水(富士岡第1-2)原水	上水(神山第2)原水	上水(自衛隊第1)原水	上水(自衛隊第2)原水	上水(鍋有沢)原水	上水(大子山第2)原水
	採水日	5月28日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日
水温	℃	12.5	14.9	14.1	13.0	13.0	13.3	14.2	13.8	13.6	13.2	13.5	12.4	13.5	15.0	12.5	12.6	12.5	13.0
気温	℃	22.0	22.0	22.0	20.5	22.0	23.1	20.4	20.4	21.8	23.6	25.0	24.8	22.0	22.0	23.4	23.2	23.5	26.5
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項　目	施設番号	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
	施設名	上水(高根第3)原水	上水(茱萸沢第5-1)原水	上水(茱萸沢第5-2)原水	上水(茱萸沢第7)原水	上水(茱萸沢第8)原水	上水(茱萸沢第3)原水	上水(東山第6)原水	上水(二の岡第2)原水	上水(杉名沢第2)原水	上水(杉名沢第3)原水	上水(永塚第1)原水	上水(川柳)原水	上水(富士岡第1-2)原水	上水(神山第2)原水	上水(自衛隊第1)原水	上水(自衛隊第2)原水	上水(鍋有沢)原水	上水(大子山第2)原水
	採水日	8月27日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月27日	8月27日	8月26日	8月26日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日
水温	℃	12.3	14.5	14.0	12.6	12.8	12.5	13.2	13.5	13.4	12.9	13.4	12.9	13.1	14.5	13.0	12.9	12.8	12.5
気温	℃	21.0	24.0	24.0	24.8	24.1	24.8	25.5	26.7	24.3	24.2	19.2	20.7	26.3	24.0	20.0	19.0	19.8	19.8
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項　目	施設番号	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
	施設名	上水(高根第3)原水	上水(茱萸沢第5-1)原水	上水(茱萸沢第5-2)原水	上水(茱萸沢第7)原水	上水(茱萸沢第8)原水	上水(茱萸沢第3)原水	上水(茱萸沢第6)原水	上水(二の岡第2)原水	上水(杉名沢第2)原水	上水(杉名沢第3)原水	上水(永塚1号)原水	上水(川柳)原水	上水(富士岡第1-2)原水	上水(神山第2)原水	上水(自衛隊1号)原水	上水(自衛隊2号)原水	上水(鍋有沢)原水	上水(大子山第2)原水
	採水日	11月27日	11月26日	11月26日	11月26日	11月26日	11月26日	11月26日	11月26日	11月26日	11月26日	11月27日	11月27日	11月26日	11月26日	11月27日	1月14日	11月27日	11月27日
水温	℃	12.3	14.5	14.0	13.0	12.9	12.5	12.9	13.0	13.1	13.0	13.7	12.8	13.0	14.5	12.5	12.5	12.6	12.5
気温	℃	10.4	9.1	9.1	9.5	10.0	10.5	10.7	9.6	11.0	10.8	10.4	14.0	10.5	10.5	13.0	4.4	11.9	12.9
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項　目	施設番号	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
	施設名	上水(高根第3)原水	上水(茱萸沢第5-1)原水	上水(茱萸沢第5-2)原水	上水(茱萸沢第7)原水	上水(茱萸沢第8)原水	上水(茱萸沢第3)原水	上水(茱萸沢第6)原水	上水(二の岡第2)原水	上水(杉名沢第2)原水	上水(杉名沢第3)原水	上水(永塚1号)原水	上水(川柳)原水	上水(富士岡第1-2)原水	上水(神山第2)原水	上水(自衛隊1号)原水	上水(自衛隊2号)原水	上水(鍋有沢)原水	上水(大子山第2)原水
	採水日	2月25日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月24日	2月25日	2月25日	2月24日	2月24日	2月25日	2月25日	2月25日	2月25日
水温	℃	12.3	14.5	14.2	12.5	13.5	12.5	13.3	13.5	13.0	12.5	13.2	12.2	13.3	15.0	12.4	12.4	12.0	12.5
気温	℃	10.2	10.0	10.0	10.5	10.5	11.5	10.0	10.0	11.5	12.0	8.0	8.1	12.0	12.0	6.5	6.5	8.3	6.5
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成26年度　原水 水質検査結果表

項　目	施設番号	137	138	139	148	149	150	140	141	142	143	144	145	146	147
	施設名	上水(北上合)原水	上水(高根第1-1)原水	上水(水土野)原水	上水(仁杉第2)原水	上水(東山第7)原水	上水(夏刈第2)原水	印野簡水(小木原第1)原水	印野簡水(小木原第2)原水	印野簡水(小木原第3)原水	印野簡水(小屋入)原水	印野簡水(高畑)原水	印野簡水(時の栖)原水	印野簡水(六郎)原水	印野簡水(広野)原水
	採水日	5月27日	5月28日	5月28日	5月28日	5月27日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日
水温	℃	12.8	13.0	12.0	12.5	13.3	12.4	13.5	13.4	13.3	13.0	13.4	12.5	11.5	11.5
気温	℃	24.8	23.0	21.0	22.8	21.8	23.1	18.9	17.8	17.2	24.2	21.0	18.5	18.0	20.8
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	検出(陽性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項　目	施設番号	137	138	139	148	149	150	140	141	142	143	144	145	146	147
	施設名	上水(北上合)原水	上水(高根第1-1)原水	上水(水土野)原水	上水(仁杉第2)原水	上水(東山第7)原水	上水(夏刈第2)原水	印野簡水(小木原第1)原水	印野簡水(小木原第2)原水	印野簡水(小木原第3)原水	印野簡水(小屋入)原水	印野簡水(高畑)原水	印野簡水(時の栖)原水	印野簡水(六郎)原水	印野簡水(広野)原水
	採水日	8月26日	8月27日	8月27日	8月27日	8月26日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日
水温	℃	12.6	13.0	12.2	12.2	13.0	12.3	13.5	12.9	12.5	13.0	19.5	13.5	12.0	16.5
気温	℃	26.2	18.7	18.9	19.8	26.0	19.1	19.1	19.1	19.9	20.1	18.2	18.5	18.5	18.5
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項　目	施設番号	137	138	139	148	149	150	140	141	142	143	144	145	146	147
	施設名	上水(北上合)原水	上水(高根第1-1)原水	上水(水土野)原水	上水(仁杉第2)原水	上水(東山第7)原水	上水(夏刈第2)原水	印野簡水(小木原第1)原水	印野簡水(小木原第2)原水	印野簡水(小木原第3)原水	印野簡水(小屋入)原水	印野簡水(高畑)原水	印野簡水(時の栖)原水	印野簡水(六郎)原水	印野簡水(広野)原水
	採水日	11月26日	11月27日	11月27日	11月27日	11月26日	11月27日	11月27日	11月27日	11月27日	11月27日	11月27日	11月27日	11月27日	11月27日
水温	℃	13.0	12.4	12.1	12.3	12.8	12.2	12.6	12.7	12.6	13.0	11.2	12.1	12.5	13.5
気温	℃	9.4	9.5	10.1	10.3	10.0	14.0	11.3	11.0	11.0	11.5	9.0	7.9	8.6	9.9
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項　目	施設番号	137	138	139	148	149	150	140	141	142	143	144	145	146	147
	施設名	上水(北上合)原水	上水(高根第1-1)原水	上水(水土野)原水	上水(仁杉第2)原水	上水(東山第7)原水	上水(夏刈第2)原水	印野簡水(小木原第1)原水	印野簡水(小木原第2)原水	印野簡水(小木原第3)原水	印野簡水(小屋入)原水	印野簡水(高畑)原水	印野簡水(時の栖)原水	印野簡水(六郎)原水	印野簡水(広野)原水
	採水日	2月24日	2月25日	2月25日	2月25日	2月24日	2月25日	2月25日	2月25日	2月25日	2月25日	2月25日	2月25日	2月25日	2月25日
水温	℃	12.5	12.4	12.6	12.3	12.9	12.2	12.5	12.5	12.3	13.0	4.3	11.0	11.6	9.6
気温	℃	10.5	7.3	6.9	7.0	10.1	7.3	6.9	4.7	6.9	6.0	5.0	4.1	4.0	6.0
大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0