水質検査結果一覧表（原水　農薬類）

施設名：　原水
採水場所：

	項目	単位	目標値	上水（富士岡第1-2）原水	上水（富士岡第1-2）原水	上水（杉名沢第1）原水	上水（杉名沢第1）原水	上水（神山第1）原水	上水（神山第1）原水	上水（東山第6）原水
				5月27日	8月25日	5月27日	8月25日	5月27日	8月25日	8月25日
	水温	℃	－	13.5	13.5	13.5	13.4	15.0	15.5	13.6
	気温	℃	－	22.6	21.0	25.0	18.9	23.2	21.0	19.2
25	オキシン銅（有機銅）	mg/l	0.03mg／l以下							0.0003　未満
36	グリホサート	mg/l	2mg／l以下		0.02　未満	0.02　未満		0.02　未満		
45	ジクロベニル（DBN）	mg/l	0.01mg／l以下	0.0001　未満			0.0001　未満		0.0001　未満	
50	ジチオカルバメート系農薬	mg/l	0.005mg／l以下（二硫化炭素として）	0.00005 未満			0.00005 未満		0.00005 未満	0.00005 未満
52	シハロホップブチル	mg/l	0.006mg／l以下	0.00006 未満			0.00006 未満		0.00006 未満	
56	シメトリン	mg/l	0.03mg／l以下		0.0003　未満	0.0003　未満		0.0003　未満		
58	ダイアジノン 注1）	mg/l	0.005mg／l以下	0.00005 未満			0.00005 未満		0.00005 未満	
59	ダイムロン	mg/l	0.8mg／l以下		0.008　未満	0.008　未満		0.008　未満		
88	ブタクロール	mg/l	0.03mg／l以下		0.0003　未満	0.0003　未満		0.0003　未満		
97	プロベナゾール	mg/l	0.05mg／l以下	0.0005　未満			0.0005　未満		0.0005　未満	
98	ブロモブチド	mg/l	0.1mg／l以下		0.001　未満	0.001　未満		0.001　未満		
100	ペンシクロン	mg/l	0.1mg／l以下	0.001　未満			0.001　未満		0.001　未満	
103	ベンタゾン	mg/l	0.2mg／l以下	0.002　未満			0.002　未満		0.002　未満	
107	ベンフレセート	mg/l	0.07mg／l以下		0.0007　未満	0.0007　未満		0.0007　未満		