水質検査結果一覧表(原水　農薬類)

施設名:　原水
採水場所:

項目	単位	目標値	上水(富士岡第12)原水	上水(富士岡第12)原水	上水(杉名沢第1)原水	上水(杉名沢第1)原水	上水(神山第1)原水	上水(神山第1)原水	上水(東山第6)原水	上水(東山第6)原水
			5月24日	8月23日	5月24日	8月23日	5月24日	8月23日	5月24日	8月23日
水温	℃		13.1	13.4	13.5	14.0	15.0	15.0	13.5	13.6
気温	℃		25.0	26.6	21.1	26.6	24.2	26.8	25.0	26.1
クロロタロニル(TPN)	mg/l	0.05mg／l以下	0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満	
チウラム	mg/l	0.02mg／l以下							0.0002 未満	
エスプロカルブ	mg/l	0.03mg／l以下	0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満			
グリホサート	mg/l	2mg／l以下	0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満			
ブタクロール	mg/l	0.03mg／l以下	0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満			
ブロモブチド	mg/l	0.1mg／l以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満			
オキシン銅(有機銅)	mg/l	0.03mg／l以下								0.0003 未満
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	0.005mg／l以下(二硫化炭素として)								0.00005 未満
ペンシクロン	mg/l	0.1mg／l以下								0.001 未満
キノクラミン(ACN)	mg/l	0.005mg／l以下		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		
ベンタゾン	mg/l	0.2mg／l以下		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		
カルタップ	mg/l	0.3mg／l以下		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		